

Lipnik 2010.07.19

## WYJAŚNIENIA SIWZ

Odpowiedź na pytanie wykonawcy:

Znak: ZP 271.10.2011

Dotyczy: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPNIKU W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA”.

PYTANIE:

W związku z ogłoszonym przez Państwo postępowaniem prosimy o informację, czy dopuszczają Państwo jako równoważną nawierzchnię bezpieczną, syntetyczną, dwuwarstwową „Samba” posiadającą atesty potwierdzające właściwości amortyzujące upadek z wysokości w zakresie od 1,3 do 3 metrów, w zależności od grubości warstwy amortyzującej, dostępną w kolorach pomarańczowym i niebieskim.

Powyższa nawierzchnia charakteryzują się możliwością demontażu, w sposób umożliwiający ponowne użycie do 90% materiałów.

Czynności montażu nawierzchni bezpiecznej „Samba” można przeprowadzać bez względu na warunki pogodowe co ma znaczenie pod kątem okoliczności mogących wpływać na terminowość wykonania zadania.

Na dowód przydatności oferowanego rozwiązania technologicznego przedstawiamy Państwu referencje dotyczące wykonania w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” sześciu placów zabaw z zastosowaniem przedmiotowej nawierzchni syntetycznej wraz z załączoną dokumentacją zdjęciową tych placów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza jako równoważnej nawierzchni typu Samba. Jest to nawierzchnia trawiasta. Projekt budowlany przewiduje nawierzchnię gładką – nawierzchnia trawiasta (typu Samba) nie jest równoważna.

  
**WÓJT**  
Józef Bułga